

**OBEC BREKOV**  
**066 01 Humenné**

Číslo: 369/2020

Brekov, dňa 10.3.2021

**ROZHODNUTIE**  
**o umiestnení stavby**

Obec Brekov, začala na základe žiadosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská č.32, 042 91 Košice v zastúpení EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44104944 územné konanie o umiestnení stavby "VN267-Brekov-zriadenie optiky" na pozemkoch parc. č. KNC 442, KNE 2027/101,1354/4, 1353/1 v k. ú. Brekov - líniová stavba.

Obec Brekov, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa §-u 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) neskorších predpisov, prerokoval návrh stavebníka, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby .

Stavebný úrad preskúmal návrh podľa §-u 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho stavebný úrad podľa §-u 32 písm. a), § 39 a 39a stavebného zákona vydáva pre stavebníka

**rozhodnutie o umiestnení stavby**

**"VN267-Brekov-zriadenie optiky" na pozemkoch parc. č. KNC 442, KNE 2027/101,1354/4, 1353/1 v k. ú. Brekov - líniová stavba, podľa zakreslenia na situácii projektovej dokumentácie.**

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stanovuje stavebný úrad tieto podmienky:

- 01.** Stavba bude umiestnená na pozemku podľa situácie PD, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu.
- 02.** Stavebník na dotknuté pozemky po zrealizovaní stavby na základe porealizačného zamerania podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia.
- 03.** Rozsah stavby: Výstavba podzemnej optickej siete v celkovej dĺžke trasy 72 m. Pri prácach na telekomunikačnej prípojke dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné ustanovenia noriem STN.
- 04.** Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- 05.** Prístup k stavbe bude z miestnej komunikácie.
- 06.** Skladovacie plochy pre výstavbu zabezpečí stavebník vo priestoroch stavby. Sociálne zariadenie pre pracovníkov počas výstavby zabezpečí stavebník v priestoroch stavby. Prístup stavebného materiálu bude po štátnych cestách.
- 07.** Dodávateľ stavby ako držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázáním najmä na §14 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (napr. povolená skládka odpadov). Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je okrem plnenia povinnosti podľa §14 povinný zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia. Povinnosťou prevádzkovateľa je zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady



podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom s osobitnými predpismi. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho

- a) prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému.
- b) recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému
- c) zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.
- d) zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej stavby.

**08.OÚ**, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: Ak práce budú vykonávané v extraviláne k. ú. obce Brekov, vyžadujú si výnimku z cestného ochranného pásma cesty I/74 za účelom vykonávania prác v cestnom ochrannom pásme v zmysle ustanovenia § 11 cestného zákona, o ktorú je potrebné požiadať tunajší úrad, ako príslušný cestný správny orgán po predložení súhlasného stanoviska príslušného ODI a majetkového správcu cesty SSC IVSC Košice. Zároveň je potrebný súhlas vlastníkov pôdy v predmetnom záujmovom území. Pred vlastnou realizáciou stavby a výkopových zemných prác si investor, resp. zhotoviteľ vyžiada od majetkového správcu cesty I. triedy súhlas na práce v súbehu cesty I/74 s lyžičkou obhliadkou za účasti pracovníka SSC IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné (Ing. Anton Klajban, č. t.: 0902 892 035) s dodržaním nimi stanovených podmienok a od správcov sietí situovanie podzemných vedení a ich vytyčenie. Pri manipulačných prácach, ak bude obmedzená premávka na št. ceste I/74, bude potrebné požiadať tunajší úrad o čiastočnú uzávierku a určenie použitia dočasného dopravného značenia odsúhlaseného príslušným OR PZ SR, ODI.

Pri stavebných prácach sa zemina z výkopov nesmie skladovať na telese štátnej cesty a taktiež musí byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

**09.** Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

**10.** Ak sa stavba realizuje na pozemkoch SPF stavebník na dotknutých pozemkoch SPF/NV najneskôr do ukončenia prác podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v súlade s územným povolením. K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF/NV. Po dokončení stavby bude pozemok SPF/NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

**11.** Ihneď po spresnení termínu realizácie prác nahlásiť na orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy termín začatia a ukončenia použitia poľnohospodárskej pôdy. Termín začatia a ukončenia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa jednotlivých úsekov oznámiť aj jednotlivým užívateľom poľnohospodárskej pôdy. Pred začatím akcie vykonať skrývku humusového horizontu. Vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch. Začatie a ukončenie prác na jednotlivých úsekoch písomne oznámiť orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a k oznámeniu o ukončení dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy predložiť protokol z prevzatia poľnohospodárskej pôdy užívateľom, alebo vlastníkom. Jednotlivé úseky realizovať ak, aby záber a spätná rekultivácia dotknutej poľnohospodárskej pôdy neprekročili vymedzené časové obdobie. V prípade predĺženia doby použitia poľnohospodárskej pôdy po termíne 12 mesiacov od začatia prác spojených s realizáciou stavby - ešte pred jej uplynutím včas požiadať o dočasné odňatia poľnohospodárskej pôdy príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona.

**12.** SSC Košice: našich záujmov sa stavba dotýka iba v časti priečneho prepojenia optického kábla cez cestu I/74,



- priechne prepojenie optického kábla cez cestu I/74 musí byť realizované technológiou pretláčania s uložením kábla do chráničky v hĺbke podľa STN 73 6005 ,
- chránička musí byť vyvedená na obidvoch stranách min 0,6 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy,
- štartovacia a cieľová jama musia byť vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty I/74,
- uloženie optického kábla do telesa cesty I/74 podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/74, ktoré v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva príslušný cestný správny orgán ,
- všetky prípadné zásahy do telesa cesty I/74 resp. obmedzenia premávky je potrebné zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Humenné /Ing. Klajban 0902 892 035/

**13.VVS a. s.** V záujmovom území k. ú. Brekov sa nachádza zásobné vodovodné potrubie PVC DN 100 v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je informatívne a orientačne zakreslené v priloženej situácii v mierke 1:1100.

Pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti na základe objednávky (Call centrum, tel. č. 057 7870 777). Siete v riešenom území Vám budú vytýčené do 7 dní odo dňa vyžiadania.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu (1,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode s priemerom väčším ako DN 500 mm) a pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

V zmysle §19 ods.5 zákona je v pásme ochrany zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

Pri súbehu navrhovanej optickej siete s verejným vodovodom nesmú byť káble optickej siete umiestnené nad vodovodným potrubím. V ochrannom pásme verejného vodovodu žiadame uložiť optické vedenie do chráničky. Počas prác, žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a. s. závod Humenné, ktorý svojím podpisom v stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore uvedených podmienok (kontakt: vedúci VaK HS Humenné, p. Haluska - 0903 903 962, [Jaroslav.Haluska@vodarne.eu](mailto:Jaroslav.Haluska@vodarne.eu)). V prípade, že zodpovedný zamestnanec na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu riešenej stavby optickej siete.

Pri križovaní navrhovanej optickej siete s verejným vodovodom v mieste kríženia žiadame navrhnuť uloženie predmetných zariadení vždy do priestoru nad verejný vodovod do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu . Pred zasypaním križujúceho miesta prizvať zástupcu VVS, a. s., závod Humenné, ktorý svoju účasť a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka (kontakt: vedúci VaK HS Humenné, p. Haluska - 0903 903 962, [Jaroslav.Haluska@vodarne.eu](mailto:Jaroslav.Haluska@vodarne.eu)).

Stavebník je povinný oznámiť listom začatie realizácie stavby najneskôr do 7 pracovných dní pred začatím prác Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a, s., závod Humenné. Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe VVS a. s., o ich vytýčenie požiadať ich majiteľa, resp. správcu.

V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z.). rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklapy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z. z.).Po realizácii prác žiadame oznámiť listom ukončenie stavby a doložiť porealizačné zameranie trasy optického vedenia v digitálnej podobe vo formáte DGN. Zameranie je potrebné odovzdať na príslušné pracovisko GIS - RNDr. Zel'o č. t. 0902968102, 057/7870285 resp. zaslať e-mailom na adresu: [rudolf.zelo@vodarne.eu](mailto:rudolf.zelo@vodarne.eu) .



#### **14.SPP – distribúcia, a. s.**

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

**15.** Minimalizovať zásah do pôdneho krytu, vegetáciu odstraňovať len v nevyhnutnom prípade, využívať existujúce prístupové cesty, okolie stavby uviesť do pôvodného stavu. Pre prístup na stavbu využiť existujúce prístupové cesty, nevytvárať žiadne skládky.

#### **16.UPC, s.r.o.**

1.pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytyčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s. r. o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese [ftirpak@suptechnik.sk](mailto:ftirpak@suptechnik.sk). Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dni pred požadovaným termínom vytyčenia K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie,

2.bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,

3.preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,

4.preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.

5.v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830,0911 854 091

6.odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

7.v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp siete UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

8.zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,

9.dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

10.žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete UPC,



11. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

17. MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre vykonanie činností v OPD a OD a následné užívanie stavby určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou EL PRO KAN, s. r. o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu, resp. úpravu.
6. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území.
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava, č. j.: 32522/2020/0230-2 zo dňa 20.11. 2020.
8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

18. ŽSR : Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR - OR Košice, pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:

- prípadné zemné práce v blízkosti podzemných vedení (zab. káb.) v správe ŽSR - OR Košice, SOZT v rámci ich ochranného pásma je možné vykonávať až po predchádzajúcom súhlase správcu vedenia, na základe ich vytýčenia
- realizáciou nesmie byť narušený priechodný priestor, voľný schodný a manipulačný priestor
- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.)
- stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcov podzemných vedení.

Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov (Ing. Bednarčík, tel. č. 0903 478 781) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.

Stavebník (podľa potreby) požiada ŽSR - OR Košice, SŽTS o zabezpečenie traťovej výluky, resp. vlakovej prestávky (v úseku montážnych prác), min. 1 mesiac pred realizáciou stavby.

Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.



Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR (odstrániť staré betónové základy, úpravy na pozemku vykonať do pôvodného stavu). ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.

Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúca sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby. Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie M DV SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy, (súhlas na vykonávanie činnosti v OPD v rámci stavby).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:- bez námietok

Toto územné rozhodnutie podľa §-u 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

### Odôvodnenie

Obec Brekov, začala na základe návrhu Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská č.32, 042 91 Košice v zastúpení EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44104944 územné konanie o umiestnení stavby "VN267-Brekov-zriadenie optiky" na parc. č. KNC 442, KNE 2027/101,1354/4, 1353/1 v k. ú. Brekov - líniová stavba. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám oznámením zo dňa 10.11.2020. Účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky voči umiestneniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácii sú zahrnuté v podmienkach tohto územného rozhodnutia.

Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. Kandala.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §-u 37 stavebného zákona a zistil, že jeho umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ŽP. Umiestnenie stavby vyhovuje i všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona.

### Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Brekov.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.



Ing. Radoslav Nemeč  
starosta obce



Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa: 15.03.2021  
Pečiatka, podpis

Obec BREKOV  
066 01 Humenné  
IČO: 00322831  
DIČ: 2021232455

Zvesené dňa:  
Pečiatka, podpis

Doručí sa:

1. EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Slovák Telekom a. s., Bajkalská 28,81 7 62 Bratislava
3. SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
4. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
6. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
7. MV SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
8. SPF, Búdková č.36, 817 15 Bratislava
9. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
10. VSD a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
11. MO SR, Agentúra správy majetku, Detaš. prac. Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
12. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
13. OR HaZZ, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
14. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
15. MDaV SR, odd. oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
16. OÚ v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
17. SVP, š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
18. VVS a. s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
19. OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
20. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice